



ZERTIFIKAT NR. 0804 - 5331

Zertifizierungsantrag: BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 4, DE- 65232 Taunusstein
vom: 29.11.2007

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101)
zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Ionenaustauscher Geräte
Bezeichnung: Wasserbehandlungssysteme (Wasserfilter-Dekarbonisierung)
Modelle / Typen: PURITY C25 Quell-ST, PURITY C50 Quell ST, PURITY C150 Quell ST, PURITY C300 Quell ST, PURITY C500 Quell ST (Kartusche); mit Filterkopf - PURITY C 0%, PURITY C 30%, PURITY C 0-70% (Optional mit FlowMeter 10-100A)
DN: 3/8" PN: 6 tmax. = 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 154 (01/99), W/TPW 117 (02/03)

Gültigkeit: 31.12.2013

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Bemerkungen / Auflagen: Anschluss mit Rückflussverhinderer Bauart - EA
Die Kartuschen müssen nach 6 spätestens 12 Monaten ersetzt werden.

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



akkreditiert
nach
SN EN 45011
SCESp 028

Zürich, 18. Februar 2010

Geschäftsleitung

Zertifizierungsstelle Wasser