

Godkendelsesindehaver:

Brita GmbH.
Heinrich-Hertz Strasse 4
D-65 232 Taunusstein
Telefon: +49 6128 746 170
Telefax: +49 6128 746 106

Blødgøringsanlæg (afkarboniseringsanlæg)

BRITA PURITY C

type C25 QUELL ST, C50 QUELL ST, C150 QUELL ST,
C300 QUELL ST og C500 QUELL ST

Fabrikat:

Brita GmbH, Tyskland

Mærkning:

BRITA Professional
Brita PURITY Quell ST

Betingelser for montering og brug

Brug:

- 1 Anlægget tillades anvendt på koldt vandstilgangen i forbindelse med kaffe-, espresso- og tefremstilling. Dette gælder også varm- og kold drikkeautomater, drikkevandsaftap, isterningsmaskiner og luftbegrædere.

Anlægget må ud over denne anvendelse også benyttes til behandling af vand til teknisk brug.

Montering:


- 2 På tilgangsledningen til anlægget skal monteres en afspærringsventil.
- 3 På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar kontraventil min. medium kategori 2, jf. DS/EN 1717, svarende til sikringstype EA eller EC.
- 4 Forbindes anlægget til vandinstallationen med fleksible slanger, skal disse være af VA-godkendt type til drikkevand.
- 5 Montage af trykreduktionsventil skal ske i.h.t. fabrikantens anvisninger.
- 6 Med hvert anlæg skal følge en monterings- og betjeningsvejledning på dansk.

Bemærkninger

Producentens særlige sikkerheds henvisninger skal til enhver tid følges og tages til efterretning.

Beskrivelse og tekniske data

Funktion	Blødgøringsanlægget, der er beregnet for fjernelse af brugsvandets forbigående hårdhed, arbejder efter ionbytningsprincippet.
Udførelse	Anlægget består af et hus af plast med et filter med ionbyttermasse. Endvidere er anlægget forsynet med et aktivt kulfilter. Filtret regenereres hos leverandøren.
Tryk	Max. arbejdstryk 8,6 bar


Thomas Bruun